

Zapytanie ofertowe

postępowanie prowadzone na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – prawo zamówień publicznych

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty cenowej na poniżej opisany przedmiot zamówienia pn.: **Przeglądy konserwacyjno-serwisowe urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.** (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm. oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie." Dz. U. nr 75 poz. 609 z 2002r, z późniejszymi zmianami).

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przeglądy konserwacyjno-serwisowe urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach muzeum - należy przeprowadzić dwa razy w roku, w miesiącach maj i październik 2019.

Wykaz urządzeń objętych niniejszym zamówieniem wraz z miejscem instalacji tych urządzeń stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Zamawiający na żądanie Wykonawcy udostępni schematy urządzeń wymienionych w załączniku nr 1 niniejszego zapytania ofertowego.

2. Serwisy klimatyzacji winny być wykonywane przez specjalistów, posiadających odpowiednie kwalifikacje z zakresu chłodnictwa i elektryki, potwierdzone Świadectwem Kwalifikacji do napraw i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych, zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami, a także świadectwem typu E do 1 kV na pracę przy urządzeniach elektrycznych.

3. Wykonawca w ramach podpisanej umowy zobowiązuje się do wykonania czynności mających na celu sprawne i poprawne funkcjonowanie urządzeń klimatyzacyjnych zainstalowanych w obiektach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. W przypadku awarii urządzenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu odrębną ofertę cenową na podstawie której, zamawiający może zlecić wykonanie usługi.

W przypadku wystąpienia awarii urządzeń objętych niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się do:

- a) rozpoczęcia naprawy w ciągu 8 godzin od zgłoszenia,
- b) usunięcia awarii w ciągu 12 godzin od zgłoszenia, o ile usterki nie wymagają zakupu części zamiennych niezbędnych do usunięcia awarii,

c) usunięcia awarii w ciągu 24 godzin od chwili dostawy części zamiennych niezbędnych do usunięcia awarii. Wykonawca w trakcie realizacji zadania jest zobowiązany do stosowania regulacji wewnętrzzakładowych w zakresie bhp, ppoż. i ochrony środowiska, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów i wytycznych.

4. Zakres prac do wykonania w ramach przeglądu okresowego urządzeń klimatyzacyjnych:

- 1) ogólne oględziny stanu technicznego;
- 2) czyszczenie skraplaczy zewnętrznych, wentylatorów i komór wentylatorów;
- 3) sprawdzenie połączeń elektrycznych;
- 4) sprawdzenie znakowania urządzeń;
- 5) odkażanie urządzeń;
- 6) czynności konserwacyjne central chłodniczych;
- 7) wymiana kompletu filtrów;
- 8) czyszczenie skraplaczy agregatów skraplających;
- 9) wykonanie prób szczelności zgodnie z ustawą z dnia 12.07.2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (D.U. 2017 poz. 1567).
- 10) każdorazowa wymiana filtrów** w razie wystąpienie alarmu stwierdzającego zabrudzenie filtra,
- 11) sprawdzenie poprawności działania centrali i diagnostyka w razie wystąpienia usterki,
- 12) czyszczenie jednostki zewnętrznej i wewnętrznej,
- 13) dezynfekcja i odgrzybianie parownika, czyszczenie względnie wymiana filtrów klimatyzatora,
- 14) sprawdzenie instalacji elektrycznej,
- 15) sprawdzenie szczelności układu chłodniczego,
- 16) kontrola wycieków czynnika chłodniczego,
- 17) sprawdzenie i oczyszczenie wymienników ciepła,
- 18) pomiar parametrów pracy urządzenia w tym temperatur powietrza nawiewnego oraz ciśnienia niskiego/wysokiego,
- 19) sprawdzenie układu sterowania,
- 20) sprawdzenie drożności odpływu skroplin,
- 21) regulacja urządzenia,
- 22) sprawdzenie stanu konstrukcji i mocowania urządzeń,
- 23) uruchomienie klimatyzacji i sprawdzenie jej funkcjonowania w różnych trybach pracy,
- 24) dokonanie wpisu przeglądu do Karty Urządzenia w Centralnym Rejestrze Operatorów i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej oraz dokonanie wpisu przeglądu do Kart Gwarancyjnych Urządzeń.**

Przeprowadzony przez Wykonawcę przegląd wskazany w pkt. 4 niniejszego zapytania ofertowego należy potwierdzić każdorazowo protokołem, podpisanym czytelnie ze strony przedstawiciela Wykonawcy. Rozliczenie finansowe z Wykonawcą nastąpi po wykonaniu usługi w terminie 30 dni od daty przyjęcia faktury wraz z protokołami.

II. Termin związania ofertą: Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od daty złożenia oferty.

III. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2019 roku.

IV. Kryteria oceny ofert:

Cena - 100 %


KK

IV. Wymagania Zamawiającego wobec oferentów:

W celu spełnienia warunków i wymagań względem Zamawiającego, oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty, stanowiące integralną część oferty:

1. KRS / CEIDG – z ostatnich 6 miesięcy.
2. Ważny Certyfikat Autoryzacyjny w zakresie serwisu urządzeń klimatyzacyjnych Samsung i LG
3. Uprawnienia SEP E Personelu,
4. Uprawnienia SEP D Personelu,
5. Certyfikat F-gazowy Personelu,
6. Certyfikat F-gazowy Przedsiębiorstwa.
7. Referencje, potwierdzające wykonanie usług wskazanych w pkt 1 zapytania ofertowego (od co najmniej czterech podmiotów) z ostatnich trzech lat, potwierdzające że przeglądy zostały wykonane należyście i prawidłowo ukończone.

V. Ochrona danych osobowych:

W przypadku złożenia oferty Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) - wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia tegoż postępowania. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podania swych danych osobowych. Jednakże konsekwencją nie podania tych danych będzie odrzucenie Pani/Pana oferty, co z góry wyklucza ewentualne podpisanie z Panią/Panem umowy. Jeżeli złożysz Pani/Pani ofertę to administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze z siedzibą przy ul. Jodłowej 59 w Zabrzu. Kontakt do inspektora ochrony danych Zamawiającego: iod@muzeumgornictwa.pl. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy prawa lub w oparciu o obowiązujące u Zamawiającego procedury. Decyzje, w oparciu o podane przez Panią/Pana dane, nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe będą przechowywane do przedawnienia ewentualnych roszczeń, wykonania obowiązków archiwalnych i wynikających z przepisów prawa. Po złożeniu oferty będzie Pani/Pan mieć prawo żądania dostępu do swych danych osobowych; ich sprostowania, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO). Będzie Pani/Pan również mieć prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W zakresie określonym w art. 17 ust. 3 lit. d) oraz e) RODO nie będzie Pani/Panu przysługiwać prawo do usunięcia danych osobowych. Uwaga: Punkt ma zastosowanie jeśli oferent jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub działa przez pełnomocnika będącego osobą fizyczną lub członków organu zarządzającego będących osobami fizycznymi.

Uwaga:

Zamawiający zastrzega sobie prawo nie skorzystania z otrzymanych ofert lub ich negocjowania lub w sytuacji kiedy wartość zamówienia przekroczy posiadane środki finansowe przeznaczone na ten cel.

VI. Składanie ofert:

Ofertę prosimy przesłać lub dostarczyć do 13. marca 2019 roku na załączonych Formularzach ofertowych – załącznik nr 1 i nr 2 na adres: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrze, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, faksem (nr 32 277-11-25) drogą mailową na adres: oferty@muzeumgornictwa.pl.

Sprawę prowadzi: Krystyna Kozieł tel. kontaktowy 503909660.

Będzie wymagane podpisanie umowy TAK /NIE

MUZEUM GÓRNICTWIA WĘGLOWEGO
w Zabrzu
KIEROWNIK RUCHU ZAKŁADU

mgr inż. Roman Barton
Zamawiający

Załączniki:

1. Wykaz urządzeń klimatyzacyjnych do sporządzenia jednostkowej Kalkulacji cenowej - zał. nr 1

2. Formularz oferty – zał. nr 2