

Nr Sprawy: 50-08-27/5

Z/EKA/8689/2010

Dnia 6 wrzesień 2010

ADRESAT:  
Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego GUIDO  
ul. 3 Maja  
Zabrze

### WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI (dla mocy przyłączeniowej do 40 kW)

W odpowiedzi na złożony wniosek z dnia 27 sierpień 2010 zapewniamy dostawę energii elektrycznej po zawarciu umowy przyłączeniowej dotyczącej realizacji niżej określonych warunków przyłączenia:

1. Przyłączany obiekt: budynek biurowy  
ul. Jodłowa 59 Zabrze  
został zakwalifikowany do V grupy przyłączeniowej.
2. Miejsce przyłączenia do sieci elektroenergetycznej: istniejące złącze kablowe
  - 2.1 Dane techniczne istniejącej sieci elektroenergetycznej:  
stacja transformatorowa: Z458 W YMIENNIKI RYMERA/nN/1/1/6  
z transformatorem o mocy: 400/400 [kVA] przekładnia: 6300/400 [V]  
obwód: STACJA RATOW.GÓRSKIEGO ul.JODŁOWA
3. Zasilanie obiektu mocą przyłączeniową 34,7 kW z sieci dystrybucyjnej Przedsiębiorstwa Energetycznego wymaga.

a/ w zakresie przygotowania sieci do przyłączenia: nie wymagane

b/ w zakresie rozbudowy sieci: nie wymagane

c/ w zakresie instalacji Podmiotu Przyłączanego:

Instalację przystosować do nowych potrzeb i zwiększonego obciążenia. Instalacja powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

4. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w złączu w kierunku instalacji odbiorcy  
Granica eksploatacji jest miejsce dostarczania energii elektrycznej.

5. Układ rozliczeniowy pomiaru energii elektrycznej zawierający licznik trójfazowy, jednostrefowy, bezpośredni zainstalować: w miejscu ogólnie dostępnym. Licznik dostarczy oraz zabuduje Przedsiębiorstwo Energetyczne.

6. Zabezpieczenie przedlicznikowe nadmiarowoprądowe typu topikowego w wielkości max 63 A usytuować w miejscu określonym w pkt. 5.

7. Przyłączane do sieci elektroenergetycznej urządzenia, instalacje i sieci muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniające zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji i sieci przed uszkodzeniami na wypadek awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu energii.

Zainstalowane urządzenia, instalacje i sieci nie mogą wprowadzać zakłóceń do sieci dystrybucyjnej lub instalacji innych odbiorców przyłączonych do tej sieci. Dopuszczalne poziomy odczytów parametrów znamionowych sieci określa Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Podmiot Przyłączany

Vattenfall Distribution Poland S.A.

44-100 Gliwice, Polska - ul. Portowa 14a - Telefoniczna Obsługa Klientów TEL +48 32 303 0 303 - www.vattenfall.pl  
NIP: 631-250-98-63 - REGON: 240535070 - Numer KRS: 0000267957 Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS  
Wysokość Kapitału Zakładowego 2 642 887 000,00 zł. Wpłacony w całości.