TERMOMODERNIZACJA I ADAPTACJA NA POTRZEBY ZKWK GUIDO BUDYNKU PRZY UL. JODŁOWEJ 59 W ZABRZU.

RZUT PARTERU
SKALA 1:100



OZNACZENIA :

- WYŁĄCZNIK P.POŻ
- OPRAWA "A" OŚW. EWAKUACYJNEGO AUTONOMICZNA h=2godz.
- OPRAWA "B" 4x18W NASTROPOWA
- OPRAWA "C" ŚWIETLÓWKOWA 2x36W
- OPRAWA "D" 2x18W IP44
- ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY 10AX,250V
- ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY 10AX,250V
- ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY 10AX,250V IP44
- ŁĄCZNIK SCHODOWY 10AX,250V
- PRZYCISK POJEDYNCZY
- GNIAZDO WTYK. 2P+Z, 16A,250V
- GNIAZDO WTYK. 2P+Z, 16A,250V, IP 44
- GNIAZDO WTYK. 2P+Z, 16A,250V Z KLUCZEM "KOMPUTEROWE"
- GNIAZDO TELEWIZYJNE
- GNIAZDO WTYK. 3P+N+PE, 16A,400V, IP44
- R... TABLICA ELEKTRYCZNA
- WYPUST 1f
- WYPUST 3f

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ŚCIANY PROJEKTOWANE / ZAMUROWANIA (CEGŁA PEŁNA)

WYBURZENIA

UWAGA:

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
2. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI BRANŻOWYMI

PARTER - BUDYNEK GŁÓWNY

0.01	HALL - KOMUNIKACJA	59,88m2
0.02	POKÓJ BIUROWY MCDB-DBT - 2 OS.	20,77m2
0.03	POKÓJ BIUROWY KIEROWNIK MCDB-DBT	20,77m2
0.04	KOMUNIKACJA	10,33m2
0.05	SERWEROWNIA	3,18m2
0.06	POKÓJ ARCHIWUM MCDB-DBT - 2 OS.	42,15m2
0.07	POKÓJ BIUROWY MCDB-DBT - 2 OS.	13,90m2
0.08	SALA KONFERENYJNA	55,76m2
0.09	KOMUNIKACJA	9,67m2
0.10	POKÓJ SOJALNY Z ANEKSEM KUCHENNYM	16,09m2
0.11	SZATNIA	8,88m2
0.12	W.C. - KOBIETY I OS. NIEPEŁNOSPRAWNE	8,38m2
0.13	W.C. - MĘŻCZYŹNI	10,10m2
0.14	POMIESZCZENIE OCHRONY	11,80m2
0.15	MAGAZYNEK	3,41m2
	RAZEM- PARTER - BUDYNEK GŁÓWNY	295,57m2

PARTER - PRZYBUDÓWKA

0.16	HALL	13,58m2
0.17	KOMUNIKACJA	18,16m2
0.18	MAGAZYN	20,47m2
0.19	SZATNIA - MĘŻCZYŹNI	31,14m2
0.20	KOMUNIKACJA	10,83m2
0.21	PRYSZNICE	13,61m2
0.22	POMIESZCZENIE NA ŚRODKI CZYSTOŚCI	1,26m2
0.23	W.C.	3,84m2
	RAZEM - PARTER - PRZYBUDÓWKA	111,01m2
	RAZEM - PARTER	408,88m2

INWESTOR:	ZABYTKOWA KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO "GUIDO" W ZABRZU 41-800 ZABRZE ul. 3 MAJA 93	BRANŻA: ELEKTRYKA	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. WIESŁAW KORBANEK GPIV-8388/108/77 - instalacje elektryczne RP-UPR. 59/93 - sieci elektryczne
ADRES INWESTYCJI:	ul. JODŁOWA 59 ZABRZE	DATA: 11.2010	OPRACOWAŁ: mgr inż. KRZYSZTOF PTAK
TEMAT:	TERMOMODERNIZACJA I ADAPTACJA NA POTRZEBY ZKWK GUIDO BUDYNKU PRZY ul. JODŁOWEJ 59	FAZA: PW	SPRAWDZIŁ: inż. JERZY PYK RP-UPR. 89/93 - instalacje elektryczne RP-UPR. 28/93 - sieci elektryczne
TREŚĆ:	PLAN INST. ELEKTR. - PARTER	SKALA: 1:100	
		NR RYS: E3	

Prawa autorskie zastrzeżone