



**MUZEUM
GÓRNICICTWA
WĘGLOWEGO
W ZABRZU**

41-800 Zabrze, ul. Jodłowa 59
tel: +48 32 630 30 91
fax: +48 32 277 11 25
biuro@muzeumgornictwa.pl
www.muzeumgornictwa.pl



**KOPALNIA
GUIDO**

ul. 3 Maja 93,
41-800 Zabrze,
kopalniaguido.pl



**SZTOLNIA
KRÓLOWA
LUIZA**

ul. Wolności 410,
41-800 Zabrze.

L.dz.: ...*844/*...KP/DZP//2017
Nr sprawy: ZP/04/MGW/2017

Data: ...*07*...02.2017 r.

**Wykonawcy ubiegający
się o udzielenie zamówienia**

**INFORMACJA O ZAPYTANIACH
DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1.**

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. pn:

**„Wykonanie drenażu oraz odwodnienia liniowego na terenie
Kopalni „Królowa Luiza” w Zabrzu przy ul. Sienkiewicza
– znak sprawy ZP/04/MGW/2017”**

Zamawiający informuje, iż w toku toczącego się postępowania wpłynęło zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) – zwanej dalej Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

1. Pytanie Wykonawcy:

Proszę o wyjaśnienie czy do wykonania systemu drenażu odwadniającego zgodnie z specyfikacją materiałową jako materiał należy zastosować rury z PVC-u SN-8 o średnicach zgodnych z dołączoną do przetargu dokumentacją projektową i czy przewody drenażowe należy wykonać z rur PVC-u 126/13 i 92/80 o wielkości otworów 2,5 x 5,5 mm. o otworowaniu częściowym kątem 180° czy też z rur PE o otworowaniu częściowym kątem (220°).

Podany w SIWZ wymóg dotyczący przewodów drenażowych w wykonaniu „z rur PVC-u 126/13 i 92/80 o wielkości otworów 2,5 x 5,5 mm. Z uwagi na dużą przepustowość gruntu dreny należy wykonać z większymi otworami o otworowaniu częściowym (kąt 220°) **nie jest produkowany.**

Odpowiedź Zamawiającego:

W nawiązaniu do przesłanego zapytania, informujemy że należy zastosować materiał zgodny z Projektem. Zgodnie z informacjami uzyskanymi na etapie projektowania od producentów tego typu rur istnieje możliwość indywidualnego zamówienia rur o podanym rozstawie otworów drenażowych.

Powyższe zapisy są wiążące dla wykonawców i należy je uwzględnić w treści oferty.

MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO
ZATWIERDZAM:
Dyrektor

Bartłomiej Szewczyk

.....
data, podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego

MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO w Zabrzu
CIERNY Specjalista ds. Zamówień Publicznych
Katalizyna Poprawa
MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO w Zabrzu
GŁÓWNY SPECJALISTA ds. instalacji i sieci sanitarnych
mgr inż. Kamil Kalisz