

Oznaczenia:

QGZ wyłącznik główny zajezdni - wyłącznik stycznikowy WS-40 (500V, 40A, IP54)
SRZ skrzynka rozgałęźna - OSR2.2-8*16 (500V, 66A)
TZ zespół transformatorowy - ZT 2×2 05/231/231 (500/231/231 V, 2x2 kVA, IP54)
QPz wyłącznik stycznikow pompy zatapialnej - WS-10 (500V, 10A, IP54)
MPz pompa zatapialna - P-1BA (2,2kW, 500 V)
VZ prostownik przemysłowy - BPC 84V/100A (500V, max. 16A, IP54)
WB wtyczka do ładowania baterii

Uwaga:
W miejsce w/w aparatury można zastosować inną o nie gorszych parametrach technicznych i użytkowych

500 V, 230 V, 24 V - układ sieciowy IT
System uziemiających przewodów ochronnych
i ciągła kontrola stanu izolacji

Lp.		Imię i Nazwisko	Data	Podpis
3				
2	Sprawdził	mgr inż. L. Biolik	08.2015r	
1	Opracował	mgr inż. A. Dereń	08.2015r	

Elektrometal SA

Podziałka	Materiał	Masa	Nazwa rysunku
1:100	-	-	Plan instalacji siłowej

Należy do: **PT/Guido/43/2015**

Numer załacznika: 7

Nazwa pliku: SKL-Z_elektr_31-08-15r.dwg