


LEGENDA SYMBOLI:

- ZK4a-2P - szafa przyśdieenna (złączeni ZK4 i 2 pomiarami)
- RIX-4b-125A - rozłącznik instalacyjny pożarowy
- WZ 230V - wyłączacz wzrostowy
- 3ZP - przysdsk zwłeniy w obud. kolor czerwony z szybą do zhdia
- WI -3b-63A - wyłącznik instalacyjny 3 bieg.163A char.C; Izw.> 6kA
- RI -3b-40A - rozłącznik instalacyjny 3 bieg. 40A
- GWP - Główny Wyłącznik Prądu (pożarowy)
- LE - 3f - Analizator lub licznik energii elektrycznej 3 fazowy z zegarem taryfowym oraz konwerterem RS-485/Ethernet

 <div>TEL. 032/ 286-44-76 UL. WIERZBIŃSKA 3 41-508 BYTOM</div>		IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA
	OPRACOWAŁ	mgr Inż. Z. Wacławik	525/89	Instalacje elektryczne		XI. 2012r.
OBIEKT	BUDYNEK DAWNEJ ŁAŻNI ŁAŃCUSZKOWEJ 41 - 800 ZABRZE ul. WOLNOŚCI 408 - Działki nr 4379/64, 1884/330					
INWESTOR	MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO UL. 3 MAJA 19. 41 - 800 ZABRZE				SKALA	
TEMAT	PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY - EUROPEJSKI OŚRODEK KULTURY TECHNICZNEJ I TURYSTYKI PRZEMYSŁOWEJ - SKANSEN GÓRNICZY KRÓŁOWA LUIZA, ETAP II - REMITALIZACJA BUDYNKU ŁAŻNI ŁAŃCUSZKOWEJ				BRANŻA	elektř.
NAZWA RYSUNKU	PROPOZYCJA - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY INSTALACJE ELEKTRYCZNE SCHEMAT IDEOWY POMIAR I - RESTAURACJA				NR RYS.	E-1.1

WZGLĘDNE PRWA AUTORSKIE. ZASTRZEŻENIE KOPLOWANIE, ROZPOWYSZCZANIE, GONIKOWANIE, JAKOJKWIEK ZAMN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE.