

Zabrze: Montaż urządzeń regulujących wraz z zamontowaniem tłumików akustycznych, nagrzewnicy elektrycznej oraz uchwytów dla niepełnosprawnych - zamówienie dodatkowe, realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Roboty budowlane i rewitalizacyjne w części naziemnej kompleksu - ul. Wolności 410, Sienkiewicza 43 - Etap I - Roboty budowlane i rewitalizacyjne w części naziemnej kompleksu - ul. Wolności 410 - kontynuacja, realizowane w ramach projektu pod nazwą EOKT i TP.

Numer ogłoszenia: 180496 - 2014; data zamieszczenia: 28.05.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 630 30 91, faks 32 277 11 25.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Montaż urządzeń regulujących wraz z zamontowaniem tłumików akustycznych, nagrzewnicy elektrycznej oraz uchwytów dla niepełnosprawnych - zamówienie dodatkowe, realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Roboty budowlane i rewitalizacyjne w części naziemnej kompleksu - ul. Wolności 410, Sienkiewicza 43 - Etap I - Roboty budowlane i rewitalizacyjne w części naziemnej kompleksu - ul. Wolności 410 - kontynuacja, realizowane w ramach projektu pod nazwą EOKT i TP..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Opis koniecznych do wykonania robót: Zakres zamówienia dodatkowego w branży sanitarnej dla obiektu przy ul. Wolności 410 obejmuje: 1. Wykonanie dodatkowych zakresów robót w branży sanitarnej związanych z koniecznością zamontowania urządzeń regulacyjnych do dwóch nagrzewnic znajdujących się w budynku rozdzielni 6 kV oraz w hali sprężarek. 2. Wykonanie robót dodatkowych związanych z zamontowaniem dodatkowych dwóch tłumików akustycznych oraz nagrzewnicy

elektrycznej. 3. Wykonanie robót dodatkowych z branży sanitarnej związanych z zamontowaniem urządzeń regulacyjnych na instalacji c.o. wysokich parametrów doprowadzających ciepło do nagrzewnicy w szybie. 4. Wykonanie robót dodatkowych polegających na zamontowaniu uchwytów dla niepełnosprawnych w łazienkach..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak,
projekt/program: Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013. Działanie 6.4. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A., Pl. Piastów 10, 44-101 Gliwice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 50141,29 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 61673,79

Oferta z najniższą ceną: 61673,79 / **Oferta z najwyższą ceną:** 61673,79

Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

1. Podstawa prawna Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 2. Uzasadnienie wyboru trybu Podstawa prawna Art. 67 ust. 1 pkt 5 ppkt b Uzasadnienie faktyczne 1. Dokumentacja techniczna przewiduje zamontowanie dwóch nagrzewnic o mocy 21600 W (każda) w budynku sprężarek. Przedmiar robót, stanowiący podstawę do sporządzenia oferty przez Wykonawcę nie przewiduje podłączenia urządzeń regulacyjnych do nagrzewnic. Zamontowanie nagrzewnic wraz z urządzeniami regulacyjnymi jest niezbędne do prawidłowego działania tych nagrzewnic. Roboty ujęte w dokumentacji projektowej muszą być wykonane przez aktualnie prowadzącego roboty Wykonawcę. 2. W trakcie realizacji instalacji wentylacji Projektant zdecydował o uzupełnieniu instalacji o dodatkowe dwa tłumiki akustyczne i nagrzewnicę elektryczną, w celu poprawienia działania całej instalacji wentylacji. Wyżej wymienione roboty powinny zostać wykonane przez Wykonawcę aktualnie prowadzącego roboty w obiekcie. 3. Dokumentacja projektowa przewidywała wykonanie instalacji c.o. wysokich parametrów do zasilania nagrzewnicy w szybie. W trakcie odbioru wymiennikowni przez ZPEC dostawca ciepła stwierdził brak możliwości regulacji i awaryjnego odcięcia medium w razie awarii instalacji zasilającej nagrzewnicę, co może doprowadzić do wycieku gorącej wody do szybu, w którym przewidziano windy osobowe do obsługi ruchu turystycznego. Dla poprawienia bezpieczeństwa projektowanej instalacji wysokich parametrów w rejonie szybu należy zamontować urządzenie regulacyjne oraz napęlić instalację glikolem - co zabezpieczy instalację przed zamarznięciem. Dla zabezpieczenia przestrzeni szybu przed wniknięciem gorącego czynnika grzewczego, w razie rozszczelnienia systemu należy zaprojektować bezpośrednio przy nagrzewnicy (na jej wylocie i wylocie) automatyczne zawory odcinające, reagujące na nagły spadek ciśnienia czynnika w układzie. Powyższe roboty powinien wykonać aktualny Wykonawca realizujący prace w obiekcie, ponieważ dotyczą one sieci objętej projektem. 4. W trakcie realizacji robót instalacyjnych Projektant zdecydował o zmontowaniu uchwyty dla niepełnosprawnych w sanitariatach. Montaż uchwytów umożliwi oddanie obiektu do użytkowania.