

Nr Sprawy: 12-11-06/1061

Z/MDM/11223/2012



Dnia: 15 listopad 2012

ADRESAT:
**ZABYTKOWA KOPALNIA WĘGLA
KAMIENNEGO GUIDO W ZABRZU
ul. 3 Maja 93
41-800 Zabrze**

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

do sieci elektroenergetycznej dla obiektu (zakładu) o mocy przyłączeniowej powyżej 40 kW.

W odpowiedzi na złożony wniosek z **6 listopad 2012** o ustalenie warunków przyłączenia, na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki oraz koncesji udzielonej przez Prezesa URE, zapewniamy dostawę energii elektrycznej dla obiektu

stacja wentylatorów

ul. Wolności 1774/1

Zabrze

na niżej podanych warunkach

Obiekt został zakwalifikowany do **IV** grupy przyłączeniowej.

I. WARUNKI TECHNICZNE

1. Wyrażamy zgodę na dostawę mocy: **w roku 2013**

dla przyłącza nr 1 zasilania podstawowego w wysokości 60,0 kW

dla przyłącza nr 2 zasilania rezerwowego w wysokości 50,0 kW

pod warunkiem dotrzymania zobowiązań zawartych w umowie o przyłączenie.

2. Instalacja odbiorcza powinna być zgodna z obowiązującymi normami i przepisami, oraz dostosowana do współpracy z siecią elektroenergetyczną. W szczególności powinna być wykonana przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. Przyłączane do sieci elektroenergetycznej urządzenia, instalacje i sieci muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniające zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji i sieci przed uszkodzeniami na wypadek awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu energii. Zainstalowane urządzenia, instalacje i sieci nie mogą wprowadzać zakłóceń do sieci dystrybucyjnej lub instalacji innych odbiorców przyłączonych do tej sieci. Dopuszczalne poziomy odkształceń parametrów znamionowych sieci określa Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Podmiot Przyłączany zobowiązany jest minimalizować wpływ odbiorników niespokojnych na sieć dystrybucyjną a tym samym inne podmioty przyłączone do tej sieci przez stosowanie urządzeń separujących, miękkiego rozruchu, itp. Ochronę przeciwporażeniową i przepięciową wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Jako system od porażenia przyjąć system technicznie i ekonomicznie uzasadniony. Należy zastosować szybkie wyłączenie spod napięcia w sieci nN.

3. Miejsce przyłączenia do sieci elektroenergetycznej:

na przyłączy nr 1 zasilania podstawowego rozdzielnica nN w stacji transformatorowej Z421 Pośpiecha 4

na przyłączy nr 2 zasilania rezerwowego rozdzielnica nN w stacji transformatorowej Z422 Pośpiecha 5

4. Dla zapewnienia dostawy do wnioskowanego obiektu wymaganej ilości energii elektrycznej wymagane jest zrealizowanie następujących prac, związanych z siecią elektroenergetyczną Przedsiębiorstwa Energetycznego:

a) w zakresie przyłącza :

dla zasilania podstawowego

-przyłączy Nr1

z rozdzielni nN stacji transformatorowej Z421 Pośpiecha 4 z pola nr5 ułożyć kabel YAKXS 4x120mm² do złącza kablowo-pomiarowego ZK1b+1P które usytuować w granicy stacji wentylatorów.

dla zasilania rezerwowego

przyłączy Nr2

z rozdzielni nN stacji transformatorowej Z422 Pośpiecha 5 z pola nr3 ułożyć kabel YAKXS 4x120mm² do złącza kablowo-pomiarowego ZK1b+1P które usytuować w granicy stacji wentylatorów.

b) w zakresie rozbudowy sieci nie wymagane

5. Dla zapewnienia dostawy do wnioskowanego obiektu wymaganej ilości energii elektrycznej wymagane jest zrealizowanie następującego zakresu prac przez Podmiot Przyłączany, związanych z instalacją odbiorcy:

dla zasilania podstawowego przyłączy Nr1 :

wykonanie odcinka linii kablowej czterożyłowej od złącza pomiarowego do tablicy rozdzielczej w stacji wentylatorów, gdzie należy wykonać uziemienie oraz rozdział przewodu PEN na PE i N.

dla zasilania rezerwowego przyłączy Nr2 :

wykonanie odcinka linii kablowej czterożyłowej od złącza pomiarowego do tablicy rozdzielczej w stacji wentylatorów, gdzie należy wykonać uziemienie oraz rozdział przewodu PEN na PE i N.

6. Realizacja niniejszych warunków w zakresie dokumentacji wymaga:

a) w części Przedsiębiorstwa Energetycznego: **opracowania pełnej dokumentacji sieci elektroenergetycznej do miejsca dostarczania energii.**

b) w części Podmiotu Przyłączanego: **nie wymagana przez przedsiębiorstwo energetyczne poza schematem jednokreskowym.**

7. Parametry techniczne zasilania:

Stacja transformatorowa:

Przyłączy nr 1 zasilane ze stacji: Z421 POŚPIECHA 4/nN/1/5

Przyłączy nr 2 zasilane ze stacji: Z422 POŚPIECHA 5/nN/1/3

z transformatorem o mocy:

Przyłączy nr 1 250/250 [kVA] przekładnia: 6300/400 [V]

Przyłączy nr 2 400/400 [kVA] przekładnia: 6300/420 [V]

Obwód:

Przyłączy nr 1 zasilane z obwodu: proj.kabel YAKXS 4x120 do ZK1b+1P stacja wentylatorów

Przyłączy nr 2 zasilane z obwodu: proj.kabel YAKXS 4x120 do ZK1b+1P stacja wentylatorów

Sieć niskiego napięcia pracuje w układzie TN-C.

8. Standardy jakościowe energii elektrycznej określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki. Zapisy dotyczące standardów technicznych pracy sieci dystrybucyjnej oraz parametry jakościowe energii elektrycznej i standardy jakościowe obsługi użytkowników systemu znajdują się w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Są one obowiązujące, jeżeli strony nie ustalą innych na etapie spisywania umowy na sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług przesyłowych oraz na etapie uzgadniania instrukcji współpracy instalacji odbiorczej z siecią elektroenergetyczną.

9. Przy realizacji układu zasilania stosowane będą rozwiązania techniczne zgodne ze standardami obowiązującymi w Przedsiębiorstwie Energetycznym. Zapisy odnośnie wymaganych parametrów urządzeń oraz szczegóły dotyczące eksploatacji znajdują się w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

10. W zakresie automatyki zabezpieczeniowej i sieciowej związanej ze współpracą z siecią elektroenergetyczną, w instalacji odbiorczej należy przewidzieć: **nie wymagane**

II. WARUNKI ROZLICZANIA ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ:

1. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
na przyłączy nr 1 zaciski na listwie zaciskowej w kierunku instalacji odbiorczej w złączu pomiarowym
na przyłączy nr 2 zaciski na listwie zaciskowej w kierunku instalacji odbiorczej w złączu pomiarowym

Granicą eksploatacji jest miejsce dostarczania energii elektrycznej.

2. Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej należy zabudować na napięciu **0,4 kV** w układzie **trójfazowym, jednostrefowym, bezpośrednim** zlokalizowanym wraz z członem zasilającym w **złączu pomiarowym oddzielnie dla zasilania podstawowego oraz zasilania rezerwowego**. Licznik dostarczy oraz zabuduje Przedsiębiorstwo Energetyczne.
Zabezpieczenie przelicznikowe typu topikowego
max 100 A dla zasilania podstawowego przyłączy Nr1
max 80 A dla zasilania rezerwowego przyłączy Nr2
3. Lokalizację miejsca zabudowania pomiaru należy przewidzieć możliwie jak najbliżej miejsca dostarczania energii elektrycznej.
4. Układ pomiarowo – rozliczeniowy energii elektrycznej powinien zapewnić podstawowy pomiar mocy i energii czynnej, pomiar energii biernej i energii biernej pojemnościowej.
5. W miejscu wskazanym w punkcie II.2 zabudowany zostanie czterokwadrantowy elektroniczny licznik energii elektrycznej typu bezpośredniego, ze zdolnością zdalnej akwizycji danych pomiarowych. Licznik energii elektrycznej wraz z urządzeniami transmisji danych GSM/GPRS dostarczy Przedsiębiorstwo Energetyczne.
6. Wymaganą kompensację energii biernej mierzoną w punkcie rozliczeniowym w okresie do roku **2014** (dla lat następnych dostawca ma prawo ustalić inne wymagania dotyczące kompensacji na ogólnie obowiązujących zasadach) ustala się stosunkiem pobranej energii biernej do czynnej ($\text{tg } \varphi$) następująco:
a) w strefie dziennej i szczytowej do wartości $\text{tg } \varphi = 0,4$
b) w strefie pozostałej do wartości $\text{tg } \varphi =$ nie pojemnościowy
7. Realizację układu rozliczeniowego energii elektrycznej należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi standardami oraz postanowieniami zawartymi w Dz. U. nr 93 z dn. 29.05.2007 r. poz. 623: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 04 maja 2007 r. „w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego” – **Dz. U. nr 93 z dn. 29 maja 2007 r. poz. 623** z późniejszymi zmianami oraz aktualnej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.
Dodatkowe informacje techniczne można pozyskać również w Dziale Operatora Pomiarów TAURON Dystrybucja S.A.
8. W przypadku wzrostu poborów powyżej 100 A niezbędnym będzie aktualizacja Umowy Przyłączeniowej oraz realizacja układu rozliczeniowego typu półpośredniego zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi Przedsiębiorstwa Energetycznego na dzień wystąpienia Podmiotu przyłączanego o wzrost mocy przyłączeniowej.
9. Odbiorcę obowiązują odpowiednie zarządzenia dotyczące poboru mocy i energii elektrycznej w godzinach szczytu energetycznego.
10. Odsprzedaż energii elektrycznej innym podmiotom gospodarczym może odbywać się jedynie na zasadach określonych w Ustawie z dn. 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Rozdz.5, Art. 32)

III. WARUNKI EKONOMICZNO - FINANSOWE

1. Podstawą zrealizowania układu zasilania, dla umożliwienia dostawy energii elektrycznej do obiektu, będzie wywiązanie się przez Podmiot Przyłączany ze zobowiązań zawartych w podpisanej umowie o przyłączenie, będącej integralną częścią niniejszego dokumentu - której projekt dołączył do niniejszego dokumentu .

2. Rozpoczęcie dostawy energii elektrycznej nastąpi po spisaniu umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej - po zrealizowaniu układu zasilania i dokonaniu wzajemnych rozliczeń.

IV. DANE OGÓLNE

1. Podmiot Przyłączany zobowiązany jest do bezzwłocznego zawiadomienia Przedsiębiorstwa Energetycznego o wszelkich zaistniałych zmianach w terminach, w planie realizacji inwestycji, lokalizacji, itp.

2. Podmiot Przyłączany zobowiązany jest do udostępnienia części obiektu /wraz z gruntem/ dla realizacji układu zasilania, oraz dla prowadzenia eksploatacji sieci pozostającej na majątku przedsiębiorstwa sieciowego.

3. Niniejsze warunki przyłączenia tracą ważność po upływie dwóch lat od daty ich doręczenia jeśli w tym czasie nie zostanie zrealizowany układ zasilania na podstawie umowy o przyłączenie i nie zostanie zawarta umowa o sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług przesyłowych na przyszłe okresy, lub nie został złożony i pozytywnie załatwiony wniosek o przedłużenie terminu ich ważności.

4. Do momentu podpisania umowy o przyłączenie niniejsze warunki przyłączenia nie powodują żadnych sankcji prawnych w stosunku do wnioskodawcy i w stosunku do autora niniejszego dokumentu.

5. Unieważnia się warunki i inne postanowienia w tej sprawie wydane przed datą niniejszego pisma.

V. INFORMACJE DODATKOWE

1. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązująca w Przedsiębiorstwie Energetycznym dostępna jest w jego siedzibie lub na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl

3. Szacowany koszt realizacji warunków przyłączenia :
- dla zasilania podstawowego przyłączy Nr1 wynosi: **13,27** tys. zł.,
 - dla zasilania rezerwowego przyłączy Nr2 wynosi: **21,0** tys. zł.,
 - łącznie koszt dokumentacji technicznej wynosi: **4,45** tys. zł.

3. **Nr proj. złącza/y 158917, 158918**

WP opracował: **Marian Dominik**

Kopia:
a/a

P E Ł N O M O C N I K

Marian Dominik