

Katowice, dnia 1 czerwca 2018 r.

WZ.5595.1.71.2018.MS

## POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2017, poz. 1257 z późn. zm.) i art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. 2018, poz. 620), w związku z §2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2015, poz. 1422), po rozpatrzeniu wniosku Zespołu Projektowego KONTRAPUNKT Sp. z o.o., ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków, działającego z pełnomocnictwa Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie alternatywnego sposobu spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego w budynku Muzeum Górnictwa Węglowego, zlokalizowanego w Zabrzu przy ul. 3 Maja 19, stosownie do wniosków przedłożonego opracowania pod tytułem: „*Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpożarowej dotycząca przebudowy, rozbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania budynku Muzeum Górnictwa Węglowego przy ul. 3 Maja 19 w Zabrzu*”, sporządzonego przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr. inż. Andrzeja Herichta oraz rzeczoznawcę budowlanego – mgr. inż. Ryszarda Klisińskiego,

### postanawiam

wyrazić zgodę na spełnienie w przedmiotowym budynku wymagań bezpieczeństwa pożarowego, zawartych w cytowanym powyżej rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, dotyczących:

- stopnia palności i klasy odporności ogniowej biegów i spoczników zabytkowej klatki schodowej K1 (§249 ust. 3),
- klasy odporności ogniowej istniejących drewnianych stropów oraz konstrukcji galerii na poziomie pierwszego piętra nad holem głównym (§216 ust. 1),
- szerokości drogi ewakuacyjnej w miejscach wskazanych w treści ekspertyzy (§242 ust. 1 i 4),
- odległości pomiędzy wyjściami ewakuacyjnymi z sali witrażowej (§238),
- kierunku otwierania się drzwi ewakuacyjnych przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób (§239 ust. 2),
- szerokości nieblokowanego skrzydła zabytkowych drzwi ewakuacyjnych (§240 ust. 1),
- długości dojścia ewakuacyjnego (§256 ust. 3),
- obudowy, zamknięcia drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposażenia w urządzenia do usuwania dymu zabytkowej klatki schodowej K1 (§245),

w sposób inny niż określony w rozporządzeniu, wskazany w przedłożonym opracowaniu, w szczególności wskutek zrealizowania następujących zadań wynikających z przyjętej koncepcji bezpieczeństwa:

- 1) wyposażenia budynku w adresowalny system sygnalizacji pożaru, zapewniający jego pełną ochronę i realizujący w przypadku wystąpienia pożaru zadania wynikające z przyjętego scenariusza pożarowego, w szczególności powodujące:

- przekazanie alarmu poprzez system monitoringu pożarowego do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu,
- wyemitowanie alarmu pożarowego poprzez sygnalizatory głosowe,
- wysterowanie wszystkich zabudowanych w budynku urządzeń do usuwania dymu z przestrzeni klatek schodowych,

wykonany na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,

**2) zabezpieczenia klatek schodowych K2 i K3 poprzez:**

- wydzielenie ich ścianami i drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej odpowiednio REI/EI60 i EI30, w sposób i miejscach wskazanych w części graficznej ekspertyzy,
  - wyposażenie ich w urządzenia służące do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocą systemu wykrywania dymu, wykonane na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
- 3) zastosowania we wskazanych w części graficznej ekspertyzy drzwiach zabytkowych uszczelek oraz samozamykaczy,
- 4) zabezpieczenia stropu nad piwnicą do klasy odporności ogniowej REI60, w sposób wskazany w treści ekspertyzy,
- 5) zabezpieczenia przepustów instalacyjnych o średnicy ponad 0,04 m w stropie nad piwnicą do klasy odporności ogniowej EI60,
- 6) zabezpieczenia od góry, przy wykorzystaniu rozwiązań systemowych, fragmentu zabytkowego stropu nad 1 piętrem do klasy odporności ogniowej REI60,
- 7) wykonania przekrycia dachu w klasie odporności ogniowej co najmniej RE30,
- 8) oddzielenia poddasza użytkowego, przeznaczonego na cele biurowe, od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu, przegrodami o klasie odporności ogniowej EI60,
- 9) wyposażenia budynku w instalację wodociągową przeciwpożarową, wykonaną na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
- 10) zamknięcia windy W2 na poziomie piwnicy drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EI30,
- 11) likwidacji łatwo zapalnej wykładziny podłogowej występującej na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji,
- 12) wypełnienia otworu okiennego w holu głównym na parterze, znajdującego się w sąsiedztwie drzwi wyjściowych z wiatrołapu, a także 2 otworów okiennych w pomieszczeniu 0.16, znajdujących się w sąsiedztwie drzwi wyjściowych z klatki schodowej K2, materiałem o klasie odporności ogniowej EI30, w miejscach wskazanych w części graficznej ekspertyzy,
- 13) wyposażenia budynku w dwukrotnie większą niż wymagana obowiązującymi przepisami ilość gaśnic,
- 14) przeprowadzenia co najmniej raz w roku szkolenia dla personelu, dotyczącego zasad postępowania na wypadek powstania pożaru, z uwzględnieniem organizacji i warunków ewakuacji użytkowników budynku.

Pozostałe wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego należy spełnić w sposób bezpośrednio określony w obowiązujących przepisach techniczno – budowlanych i przeciwpożarowych.

**UZASADNIENIE**

Na podstawie art. 126 §4 i art. 107 §4 Kpa odstąpiono od uzasadnienia postanowienia, w związku z uwzględnieniem w całości żądania strony.

## POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od jego doręczenia.



*Kleszczewski*

st. bryg. mgr inż. Janek Kleszczewski

### Otrzymuje:

- 1) Tomasz Rudnik  
Zespół Projektowy KONTRAPUNKT Sp. z o.o.  
ul. Zabłocie 39  
30-701 Kraków (+1 egzemplarz ekspertyzy)

### Do wiadomości:

- 2) KM PSP Zabrze (+1 egzemplarz ekspertyzy)
- 3) WZ KW PSP - a/a (+1 egzemplarz ekspertyzy)

