

ZP/33/MGW/2014
znak sprawy

Zabrze, dnia 11.09.2014 r.

Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, na zadanie pn.: „Wykonania okablowania strukturalnego wraz z dostawą niezbędnego sprzętu”.

Zamawiający informuje, iż w toku toczącego się postępowania wpłynęły od wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu, zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

Pytanie .

Czy szafy punktów dystrybucyjnych będą pracować w strefie zagrożonej wybuchem i czy konieczna jest dla tych szaf cecha Ex?

Odpowiedź .

Zamawiający informuje, iż w wyrobiskach podziemnych Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu występują następujące zagrożenia naturalne:

1) Rejon: Kopalnia „GUIDO”

- a) metanowe : brak
- b) wybuchem pyłu węglowego : brak
- c) wodne : I stopnia

2) Rejon: „GŁÓWNA KLUCZOWA SZTOLNIA DZIEDZICZNA”

- a) metanowe : brak
- b) wybuchem pyłu węglowego :
 - do klasa A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego zaliczone zostały następujące wyrobiska rejonu:
 - szyb „Zabrze II-Carnall” z nadszybiem i wyrobiskami podszybia na poz. 40m,
 - szyb „Wyzwolenie” z nadszybiem oraz wyrobiskami podszybia na poz. 40m,
 - chodnik podstawowy w pokł. 510 na poz. 40m.
 - do nie zagrożonych wybuchem pyłu węglowego zaliczono pozostałe wyrobiska rejonu tj. Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna w Zabrzu wraz z przecinkami łączącymi sztolnię północną ze sztolnią południową.
- c) wodne – II stopnia

3) Rejon: Skansen Górnictwa „KRÓLOWA LUIZA”

- a) metanowe : brak
- b) wybuchem pyłu węglowego : brak
- c) wodne – I stopnia

Zamawiający informuje, że szafy punktów dystrybucyjnych nie będą pracować w strefie zagrożonej wybuchem i nie jest konieczna cecha EX dla tych szaf.

Odpowiedź oraz zmiana treści SIWZ obowiązują od dnia zamieszczenia na stronie internetowej. Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO
w Zabrzu
KIEROWNIK RUCHU
Zakładu Zabłykowiec WK GUR

MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO
w Zabrzu
Zakład Zamówień Publicznych
mgr inż. Maraszek

MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO
w Zabrzu
11. 09. 2014
Dyrektor
Bartłomiej Szewczyk

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

Projekt pn. „Zintegrowany system wspomaganie zarządzania obiektami przemysłowymi w Zabrzu” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.