



**MUZEUM  
GÓRNICHTWA  
WĘGLOWEGO  
W ZABRZU**

41-800 Zabrze, ul. Jodłowa 59  
tel: +48 32 630 30 91  
fax: +48 32 277 11 25  
biuro@muzeumgornictwa.pl  
www.muzeumgornictwa.pl



**KOPALNIA  
GUIDO**

ul. 3 Maja 93,  
41-800 Zabrze,  
kopalniaguido.pl



**SZTOLNIA  
KRÓLOWA  
LUIZA**

ul. Wolności 410,  
41-800 Zabrze.

ZP/58/MGW/2014

Zabrze, dnia 14.11.2014 r.

**Wykonawcy zainteresowaniu  
udziałem w postępowaniu**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. **Zabudowa zaplecza sanitarnego wraz z systemem odprowadzania ścieków sanitarnych z podziemnych wyrobisk ZKWK Guido**

Zamawiający informuje, iż w toku toczącego się postępowania wpłynęły od wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu, zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) - Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

**Pytanie 1.**

Jaką stal należy zastosować do wykonania zbiornika oraz rur? Czy ma to być stal nierdzewna, czy kwasoodporna? Prosimy o podanie gatunku stali.

**Odpowiedź.**

Odnosnie materiału na zbiornik i rurociągi stalowe Zamawiający informuje, że zgodnie z dokumentacją SIWZ: opisem pozycji na rysunku T2, wykazem stali i rysunkami konstrukcyjnymi, należy zastosować stal kwasoodporną nierdzewną OH18N9/1.4301/304.

**Pytanie 2.**

Czy i na jaki okres można wyłączyć sanitariaty w związku z budową nowego zaplecza sanitarnego?

**Odpowiedź.**

Zamawiający dopuszcza możliwość czasowego wyłączenia sanitariatów w związku z budową nowego zaplecza sanitarnego i wyraża na nie zgodę. Wyłączenie to powinno jednakże nastąpić na najkrótszy możliwy czas, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia sanitariatów zastępczych.

**Pytanie 3.**

W przypadku wyłączenia, kto zapewnia sanitariaty zastępcze Zamawiający czy Wykonawca?

**Odpowiedź.**

Sanitariaty zastępcze zapewnia Wykonawca. Sanitariaty zastępcze powinny zostać umieszczone w miejscu lub w pobliżu miejsca ich aktualnej lokalizacji, w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Wykonawca odpowiada również za asenizację ścieków.

**Odpowiedzi na pytania obowiązują od dnia zamieszczenia na stronie internetowej.**

**Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.**

14.11.2014  
 MUZEUM GÓRNICHTWA WĘGLOWEGO  
 w Zabrze  
 Kierownik Działu Zamówień Publicznych  
*Bartłomiej Maraszek*  
 Bartłomiej Maraszek

Podpisał

MUZEUM GÓRNICHTWA WĘGLOWEGO  
W ZABRZU  
Dyrektor

14. 11. 2014

*Bartłomiej Szewczyk*  
Bartłomiej Szewczyk



