



**MUZEUM  
GÓRNICHTWA  
WĘGLOWEGO  
W ZABRZU**

41-800 Zabrze, ul. Jodłowa 59  
tel: +48 32 630 30 91  
fax: +48 32 277 11 25  
biuro@muzeumgornictwa.pl  
www.muzeumgornictwa.pl



**KOPALNIA  
GUIDO**

ul. 3 Maja 93,  
41-800 Zabrze,  
kopalniaguido.pl



**SZTOLNIA  
KRÓLOWA  
LUIZA**

ul. Wolności 410,  
41-800 Zabrze.

ZP/58/MGW/2014

Zabrze, dnia 06.11.2014 r.

**Wykonawcy zainteresowani  
udziałem w postępowaniu**

### **WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn. **Zabudowa zaplecza sanitarnego wraz z systemem odprowadzania ścieków sanitarnych z podziemnych wyrobisk ZKWK Guido**

Zamawiający informuje, iż w toku toczącego się postępowania wpłynęły od wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu, zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) - Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

#### **Pytanie 1.**

Prosimy o określenie parametrów dopuszczalnych dla udźwigu maszyny wyciągowej w szybie i szybiku Guido oraz w szybie Kolejowym oraz określenie maksymalnych gabarytów możliwych do przewozu w tych wyrobiskach pionowych?

#### **Odpowiedź.**

Maksymalna masa ładunku w naczyniu wyciągowym szybu i szybika Guido wynosi  $Q = 0,9$  Mg.

W szybie Kolejowy maksymalna masa ładunku w naczyniu wyciągowym wynosi  $Q = 2,7$  Mg.

Maksymalne gabaryty naczynia wyciągowego szybu i szybika Guido:

- wysokość piętra – 1980 mm,
- szerokość piętra - 1280 mm,
- długość piętra - 1370 mm .

Maksymalne gabaryty naczynia wyciągowego szybu Kolejowy:

- wysokość piętra – 2100 mm,
- szerokość piętra - 1150 mm,
- długość piętra - 1750 mm .

Naczynie wyciągowe szybu Kolejowy składa się z trzech pięter. Po rozłożeniu pięter wysokość wynosi 6200 mm.





### Pytanie 2.

Prosimy o określenie po czyjej stronie jest transport materiałów w szybie/ rury, pompy, itp./?

### Odpowiedź.

Transport materiałów przeznaczonych do realizacji inwestycji ze zrębu szybu Kolejowy na poziom 170 m i na poziom 320 m będzie wykonywany przez pracowników Zamawiającego.

### Pytanie 3.

W treści pisma SIWZ z 17. 10. 2014 & 8 postawiono wymóg, aby przy robotach szybowych na każdej zmianie był obecny rewident urządzeń wyciągowych. Prosimy o określenie jaki ma być zakres wykonywanych przez niego kontroli i których urządzeń ma dotyczyć kontrola, gdyż rewizje urządzeń szybowych wpływają na rzeczywisty czas pracy brygady szybowej?

### Odpowiedź.

Przed każdorazowym rozpoczęciem prac związanych z zabudową rurociągów w szybie lub w szybiku Guido Zamawiający przekazuje teren robót po kontroli miejsca pracy przez osobę dozoru ruchu energomechanicznego. ( pkt. 5.29.10 i pkt. 5.29.11. załącznika nr 4 do rozporządzenia)

Po zakończeniu prac w szybie lub w szybiku obowiązkiem Wykonawcy jest skontrolować odcinek szybu od miejsca wykonywania robót do poziomu rzępa – liny prowadnicze, zbrojenie szybu.

Rewident wykona kontrolę wzrokową stanu technicznego i funkcjonalności. Po stwierdzeniu braku nieprawidłowości w skontrolowanym rejonie Wykonawca przekazuje szyb lub szybik Zamawiającemu.

Powyższe czynności będą ujęte w szczegółowej technologii prac zatwierdzonej przez kierownika ruchu zakładu.

**Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.**

### SIWZ - Pkt 11 w SIWZ - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

**11.1. Oferta musi być złożona w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41- 800 Zabrze, Sekretariat pok. Nr 102 najpóźniej do dnia 28.11.2014 r. do godz. godz. 10:00**

**11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.11.2014 r. w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu ul. Jodłowa 59, 41- 800 Zabrze, pok. Nr 0.08 o godz. 10:30**

**Odpowiedzi na pytania obowiązują od dnia zamieszczenia na stronie internetowej.  
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.**

06.11.2014  
MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO  
w Zabrzu  
Kierownik Działu Zamówień Publicznych:  
Arkadiusz Maraszek

Podpisał

MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO  
W ZABRZU  
Dyrektor

Bartłomiej Szewczyk

