

Wykonawcy ubiegający
się o udzielenie zamówienia

Nr postępowania: ZP/18/MGW/REOK/2015

**INFORMACJA O ZAPYTANIACH
DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA nr 2**

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp pn:

Zakup wraz z dostawą materiałów niezbędnych do budowy stalowego rurociągu odwadniającego na potrzeby realizacji zadania: pn. „Wykonanie głównego rurociągu tłoczego – zbiorczego wraz z linią energetyczną zasilania pompowni w wyrobisku Sztolni”.

Zamawiający informuje, iż w toku toczącego się postępowania wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

Pytanie 1

Całkowita wielkość lub zakres:

15. Węże hydrantowe:

Średnica nominalna 2" długość 50m - 20 szt.

Średnica nominalna 2" długość 25m - 20szt.

Proszę o podanie parametrów pracy dla węży.

Odpowiedź na pytanie 1

Dostarczone węże powinny być zgodne z normą: PN-EN 14540:2005(U). W szczególności ich ciśnienie pracy powinno być nie mniejsze niż 1,5 MPa.

Zamawiający informuje, że wcześniejsze odpowiedzi na pytania dostępne są na stronie internetowej <http://www.kopalniaguido.pl/> w zakładce „Przetargi”.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO
w Zabrzu
Dyrektor

Bartłomiej Szewczyk

