



- 9 – Stacja wentylatorów dAŁ8-150 szt. 2 – Silniki 2x (2x15kW, 500V-pojedynczy wentylator)
10 – Stacja wentylatorów dAŁ8-150 szt. 2 – Silniki 2x (2x15kW, 500V-pojedynczy wentylator)
11 – Komora pomp nr 1 P2A szt. 2 (istniejące) – Silniki 2x (4,5kW, 500V-pojedyncza pompa)
12 – Pompa szt. 1 (istniejąca) – Silniki 22kW, 500V
13 – Komora pomp nr 2 P2A szt. 2 (istniejące) – Silniki 2x (4,5kW, 500V-pojedyncza pompa)

| | | | | | |
|--|-------------------------------------|------------------|--|---|------|
| PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWE – USŁUGOWE "PRYMAT" | | | | Inwestor: Zakładowa Kopalnia Węgla Kamiennego "Guido" 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 93 | |
| | spółka jawna Krystian Włczok i s-ka | Podziałka b/s | | | masa |

| | | | | | | |
|-------------|--------------------|---------|--------|--------------|------------------|-----------------------|
| Projektował | mgr inż J. Malicki | 05.2012 | Podpis | Nr uprawnień | SLK/1295/P/WE/06 | zastąpiony przez rysm |
| Konstruował | mgr inż J. Malicki | 05.2012 | | | SLK/1295/P/WE/06 | |
| Sprawił | mgr inż J. Malicki | 05.2012 | | | SLK/1295/P/WE/06 | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------------|
| Dłekt-Urządzenie | | | | | | Nr obliczeń |
| Remont i adaptacja dla ruchu turystycznego | | | | | | Nr wykozu |
| szybu "Wyzwolenie" i skansenu górniczego | | | | | | Nr projektu |
| "Królowa Luiza" | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|------------|
| Nazwa rysunku | | | | | | Nr rysunku |
| System sieci SUPD | | | | | | JM – 5A |