

Zabrze, dnia 21.07.2015 r.

ZP/55/MGW/2015
znak sprawy

**Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „**Zakup i montaż urządzeń transportowych w szybie Wyzwolenie**”

Zamawiający informuje, iż w toku toczącego się postępowania wpłynęły od wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu, zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli Specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

Pytanie 1.

W związku z ogłoszonym przetargiem wnosimy o zorganizowanie wizji lokalnej na miejscu instalacji przedmiotowych urządzeń transportowych, celem rozeznania szczegółowych warunków ich instalacji.

Odpowiedź

*Na wniosek Wykonawcy Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie wizji lokalnej. Wizja lokalna odbędzie się w dniu **24.07.2015 r. o godz. 10.00**. Miejsce zbiórki – przy budynku nadszybia Szybu Wyzwolenie przy ul. Sienkiewicza 43 w Zabrze.*

Pytanie 2

Jednocześnie prosimy o uzupełnienie warunków przetargu o informacje odnośnie zagospodarowania przystanków, ruchu przepływu turystów, co wg nas jest związane z ogólnym planem zagospodarowania obiektu/informacje konieczne do właściwego zaprojektowania bezpiecznej ich obsługi.

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami SIWZ 3. Opis przedmiotu zamówienia:

Podstawowe parametry urządzenia.

- 1. Udźwig min. 2000 kg (min 20 osób).*
- 2. Prędkość jazdy (nominalna) - 15 m/min. Możliwość szybkości przemieszczania - od 0 do 15 m/min.*
- 3. Zasilanie – energia elektryczna o napięciu 500V.*
- 4. Przystanki do wsiadania i wysiadania dla obsługi ruchu turystycznego należy przewidzieć:*
 - na poziomie górnym 0,0 m (poziom podłogi budynku nadszybia),*
 - na poziomie dolnym – 35,55 m (poziom chodnika w pokładzie 510 i Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej),*
 - na poziomie pośrednim – 5,60 m (poziom wlotu do szybu dawnej lunety wentylacyjnej)*

Przewiduje się, że poziom pośredni - 5,60 m nie będzie dostosowany do wysiadania i wsiadania przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Pytanie 3

Prosimy też o doszczegółowienie czy dostawa dodatkowego urządzenia awaryjnego jest w ramach niniejszego przetargu.

Odpowiedź

Zgodnie z opisem zawartym w SIWZ dostawa dodatkowego urządzenia awaryjnego jest przedmiotem niniejszego zamówienia.

Odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ obowiązują od dnia zamieszczenia na stronie internetowej. Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

21.07.2012
MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO
w Zabrze
Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Arkadiusz Maraszek

MUZEUM GÓRNICICTWA WĘGLOWEGO
w Zabrze
Dyrektor
Bartłomiej Szewczyk