



**MUZEUM
GÓRNICTWA
WĘGLOWEGO
W ZABRZU**

41-800 Zabrze, ul. Jodłowa 59
tel: +48 32 630 30 91
fax: +48 32 277 11 25
biuro@muzeumgornictwa.pl
www.muzeumgornictwa.pl



**KOPALNIA
GUIDO**

ul. 3 Maja 93,
41-800 Zabrze,
kopalniaguido.pl



**SZTOLNIA
KRÓLOWA
LUIZA**

ul. Wolności 410,
41-800 Zabrze,
sztolnia.luiza.pl

L.Dz. 481/REOK/AB/2017

Data: 17.10.2017r.

Dotyczy: „Wizualizacja parametrów systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego”

W związku z rozezaniem cenowym opublikowanym na stronie internetowej pod znakiem L.Dz. 4702/REOK/AB/2017, Zamawiający przekazuje oferentom treść pytań oraz odpowiedzi:

Pytanie Wykonawcy:

1. Jaka scada jest zainstalowana na dyspozytorni?

Odpowiedź Zamawiającego:

SYSTEM SCADA FIRMY ELPRO-7 (Kopalnia „Guido” – pompownia ścieków).

Pytanie Wykonawcy:

2. Czy odczytywanie zmiennych będzie się odbywać za pomocą protokołu MODBUS TCP/IP?

Odpowiedź Zamawiającego:

MODBUS TCP/IP

Pytanie Wykonawcy:

3. Czy sterownik dopuszcza i ile jest możliwych jednoczesnych połączeń na porcie 502?

Odpowiedź Zamawiającego:

2-3 JEDNOCZESNE POŁĄCZENIA

Pytanie Wykonawcy:

4. Czy dopuszczacie Państwo scadę na stacji dyspozytorni a drugi komputer ma dostęp poprzez przeglądarkę WWW.

Odpowiedź Zamawiającego:

NIE, DWIE SCADY ZAINSTALOWANE NA DWÓCH OSOBNYCH KOMPUTERACH.

Pytanie Wykonawcy:

5. Szanowni Państwo nie ma scady, która mogłaby być instalowana na nieskończonej liczbie komputerów bez licencji

Odpowiedź Zamawiającego:

JEST, PRZYKŁAD (Kopalnia „Guido” – pompownia ścieków)

MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO
w Zabrzu
Dyrektor

Bartłomiej Szewczyk

tel: +48 32 630 30 91
Regon: 243220420
NIP: 421210 2432 0000 0000 1520 1521 0075

