



**MUZEUM
GÓRNICHTWA
WĘGLOWEGO
W ZABRZU**

41-800 Zabrze, ul. Jodłowa 59
tel: +48 32 630 30 91
fax: +48 32 277 11 25
biuro@muzeumgornictwa.pl
www.muzeumgornictwa.pl



**KOPALNIA
GUIDO**

ul. 3 Maja 93,
41-800 Zabrze,
kopalniaguido.pl



**SZTOLNIA
KRÓLOWA
LUIZA**

ul. Wolności 410,
41-800 Zabrze.

Zabrze, 04.11.2016

**Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w postępowaniu**

Dotyczy: wyjaśnień do zapytania ofertowego L.Dz.: 4957/MGW/2016 pn. „Wykonanie pomostu i schodów w budynku nadszybia szybu "Kolejowy"”

Zamawiający informuje, iż w toku toczącego się postępowania wpłynęły od wykonawcy zainteresowanego udziałem w postępowaniu pytania dotyczące treści zapytania ofertowego. Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami.

1. W projekcie budowlano-wykonawczym na stronie 5 w punkcie 8 wskazana jest konieczność przełożenia rury DN 100 dochodzącej do kolektora przy nagrzewnicy, natomiast w specyfikacji technicznej wykonania odbioru robót budowlanych podano średnicę DN 80. Uprzejmie proszę o informacje która ze średnic rurociągu jest właściwa?

Odpowiedź: DN 80 jest właściwą średnicą rurociągu do przełożenia.

2. Bardzo proszę o podanie długości odcinka rury grzewczej do kolektora nagrzewnicy, którą należy przełożyć.

Odpowiedź: Długość istniejącego odcinka przewidzianego do przełożenia wynosi 2,5m. Nowa trasa rurociągu wynosi około 6mb.

Zamawiający uszczegóławia założenia: kołowrót bez funkcji liczenia z możliwością zablokowania i odblokowania przez przewodnika.

Z poważaniem

**MUZEUM GÓRNICHTWA WĘGLOWEGO
w Zabrzu
Dyrektor**

Bartłomiej Szewczyk

NIP 648-276-81-67
Regon 243220420
Nr Konta: 10 2490 0005 0000 4520 1321 0075

