ZAŁĄCZNIK C "C"
ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Stacja GPZ 110/20/6 kV "GUIDO"

TAURON - Dystrybucja

46 — 34

3x240, l=600m — "Z-66" — 3x240, l=600m

RS "SKANSEN"

6 — Sekcja II — 4 — Sekcja I

3x120, l=80m — 3x120, l=80m

GSZ 20/6 kV "SZYB KOLEJOWY"
"ZY-32"

R 20kV K

Sz=338,9MVA — 1B — 2B — 3B — rozdzielnia 20 kV SEKCJA B

1A — 2A — 3A — rozdzielnia 20 kV SEKCJA A — Sz=338,9MVA

21/6,3 kV 630 kVA — T-B

21/6,3 kV 1000 kVA — T-A

Rozdzielnia 6kV R6kV K SEKCJA B

10 8 6 4 2 — 12

Sz=17,06MVA

Rozdzielnia 6kV R6kV K SEKCJA A

1 3 5 7 9 — 11

ZKWK "GUIDO"

6/0,5 kV 400 kVA — T-2

3 x 70/25, l=390m

3 x 50/25, l=355m + 3 x 50/25, l=210m

6/0,4 kV 160 kVA — T-1

M 3~ 6 kV 365 kW — przetwornica

3 x 1 x 185, l=30m

4 x150, l=251m + 4 x 120, l=45m

RG500 K — S1 S2 S3

6/0,5 kV 250 kVA — T-3

PROPONOWANE MIEJSCE WPIĘCIA INSTALACJI PV

RG400 K — R4-BA RPW R-4N

sekcja B — R5-MW G — sekcja A

6/0,5 kV 315 kVA — Tr 1

6/0,5 kV 400 kVA — Tr 2

E — Przekształtnikowy układ zasilania silnika MW "Kolejowy"

3 x 185/50, l=400m

3 x 1 x 185, l=50m

TG TOK

R4-MW

0,5/0,4 kV 100 kVA — T 6 — poz. 170m

szafa +E01

M 3~ 0,5 kV 55 kW — 2 x MW B-1200AC-2m/s 55 kW 500V

M 3~ 0,5 kV 37 kW — wentylator I WLE 1004 A/1 37 kW 500V

M 3~ 0,5 kV 37 kW — wentylator II WLE 1004 /1 37 kW 500V

6/0,4 kV 400 kVA — T 5 — poz. 320m

M 3~ 0,4 kV 22 kW — Sprężarka

M 3~ 0,4 kV 30 kW — Sprężarka

0,4/0,5 kV 160 kVA — T-4

S1 S2 — R5-MW K

R500V-320 poz. 320m

PROPONOWANE MIEJSCE WPIĘCIA INSTALACJI PV

250A — Przyłącze agregatu

Załącznik nr 3.1.1

MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
ul. G.Agricoli 2, 41-800 Zabrze

Schemat ideowy zasilania zakładu w energię elektryczną.
Rejon: Kopalnia "Guido"