

Załącznik nr 1

WYKAZ URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH

ul. Jodłowa 59:

1. Klimatyzator Sinclair ASH-18AIP – 4 szt.
2. Klimatyzator Sinclair ASH-12AIP – 2 szt.
3. Klimatyzator Sinclair ASGE-24AWK – 3 szt.
4. Klimatyzator Sinclair SDV4-22HA-B – 3 szt.
5. Klimatyzator Sinclair SDV4-45HA-B – 3 szt.
6. Agregat Sinclair SDV-252 EA
7. Klimatyzator Mc Quay M5WM031F – 3 szt. - ul. 3 Maja 19

KONSERWACJA OKRESOWA OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE CZYNNOŚCI:

- Ogólną ocenę stanu pracy,
- Przegląd obudowy urządzenia/parownika i skraplacza/,
- kontrolę połączeń elektrycznych,
- Czyszczenie parownika,
- Sprawdzenie układu odprowadzenia skroplin,
- Kontrolę ciśnień i szczelności układu chłodniczego,
- kontrolę pracy układu silnik-wentylator,
- Dezynfekcję,
- Dopełnienie instalacji czynnikiem chłodniczym.

Flora