



PREZES  
WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

L.dz.GEM/024/0019/11/11592/DW

Katowice, dnia 4 lipca 2011r

D e c y z j a

Na podstawie art.78 ust.4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2005r. Nr 228, poz.1947, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071, z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miejskiej Zabrze w Zabrzu z dnia 8 czerwca 2011r., bez znaku, w sprawie udzielenia zezwolenia na odstępstwo od wymagań przewidzianych w przepisach §§ 610 ust.2, 615 i 620 ust.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. Nr 139, poz.1169, z późn. zm.),

u d z i e l a m   z e z w o l e n i a

na odstępstwo od wymagań przewidzianych w przepisach §§ 610 ust.2, 615 oraz 620 ust.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. Nr 139, poz.1169, z późn. zm.) Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego "Guido" w Zabrzu na to, aby w podziemnych wyrobiskach wymienionych we wniosku:

- instalowane były urządzenia elektryczne o stopniu ochrony niższym niż IP54,
- oświetlenie instalowane było według zasad i parametrów innych niż określono w Polskiej Normie,
- stosowane były instalacje elektroenergetyczne z uziemionym punktem neutralnym, nie wyposażone w system uziemiających przewodów ochronnych.

Jednocześnie określám następujące warunki stosowania zezwolenia:

1. Obudowa wyrobisk podziemnych wykonana będzie z materiałów niepalnych.
2. W czasie ruchu turystycznego w wyrobiskach przebywać będzie co najmniej jeden elektromonter posiadający odpowiednie upoważnienie wydane przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego.
3. Projekty techniczne sieci elektroenergetycznych wraz z przyłączanymi do nich urządzeniami odbiorczymi wykonane będą w uzgodnieniu z Dyrektorem Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, a oddanie do ruchu tych urządzeń poprzedzone zostanie każdorazowo wykonaniem badań i pomiarów rezystancji izolacji oraz skuteczności zastosowanych środków ochrony przeciwporażeniowej przez jednostkę organizacyjną wykonującą badania i pomiary w ruchu podziemnych zakładów górniczych.

4. Stosowane urządzenia elektryczne spełniać będą ogólne wymagania oceny zgodności i oznaczone będą znakiem zgodności "CE".
5. W każdym dniu, w którym prowadzony będzie ruch turystyczny, sprawdzona zostanie prawidłowość działania zabezpieczeń upływowych i różnicowoprądowych w sieciach elektroenergetycznych, a wyniki będą dokumentowane.
6. Prawidłowość działania zabezpieczeń upływowych i różnicowoprądowych w sieciach elektroenergetycznych będzie sprawdzana przez osobę dozoru ruchu elektrycznego co najmniej raz na tydzień, a wyniki będą dokumentowane.
7. Zezwolenie może być stosowane wyłącznie w odniesieniu do urządzeń i sieci niskiego napięcia.
8. W okresie obowiązywania odstępstwa wykonany zostanie i oddany do ruchu system bezpieczeństwa, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz.U. z 2004 r. Nr 99, poz.1003, z późn. zm.).
9. Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego wyznaczy osoby dozoru ruchu odpowiedzialne za przestrzeganie warunków niniejszego zezwolenia oraz ustali zakres i sposób dokumentowania kontroli, o których mowa w pkt. 5 i 6.

Niniejsze zezwolenie jest ważne do dnia 31 grudnia 2013r.

#### U z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 8 czerwca 2011r., bez znaku, Gmina Miejska Zabrze w Zabrzu zwróciła się do Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego o udzielenie zezwolenia na odstępstwo od wymagań przewidzianych w przepisach §§ 610 ust.2, 615 i 620 ust.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. Nr 139, poz.1169, z późn. zm.) dla podziemnego zakładu górniczego Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego "Guldo" w Zabrzu.

Wydając niniejszą decyzję wzięto pod uwagę następujące okoliczności:

- 1) uzasadnienie zawarte we wniosku z dnia 8 czerwca 2011r.
- 2) w czasie obowiązywania zezwolenia zostanie oddany do użytkowania system bezpieczeństwa, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz.U. z 2004r. Nr 99, poz.1003, z późn. zm.).

W związku z tymi okolicznościami uznano, że można odstąpić od egzekwowania przepisów §§ 610 ust.2, 615 i 620 ust.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. Nr 139, poz.1169, z późn. zm.).

Kopie

Dla zapewnienia bezpiecznych warunków prowadzenia określonych robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej, sformułowano jednak dodatkowe warunki stosowania odstępstwa zgodnie z dyspozycją art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2005r. Nr 228, poz.1947 z późn. zm.).

Polegają one na ustaleniu zasad stosowania urządzeń i sieci elektroenergetycznych oraz udziale jednostki organizacyjnej wykonującej badania i pomiary w ruchu podziemnych zakładów górniczych w odbiorach zainstalowanych urządzeń. Ponadto według zasad ustalonych przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego będą prowadzone i dokumentowane dodatkowe kontrole sieci i urządzeń elektroenergetycznych przez upoważnionych elektromonterów i osoby dozoru ruchu elektrycznego.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Na podstawie art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego, strona niezadowolona z niniejszej decyzji może zwrócić się do Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



Zap. PREZESA  
Wojciech Magiera  
Wiceprezes

Otrzymuje:

1. Gmina Miejska Zabrze

Do wiadomości:

1. Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego "Guido" w Zabrzu
2. UGBKUE w Katowicach
3. WUG Dep.GG
4. WUG Dep.GEM

Pobrano opłatę skarbową

w wysokości

82,7

słownie zł.

osiemdziesiąt

dwa

złoty

607 20 k