

N300 - przetwornica 48/36V DC
zasilanie centr. CCA-2720



Zp_ - moduł zasilający
2 sygnalizatory typu PSR

MD - wyłącznik instalacyjny zasilający
manipulator dyspozytorski MD-1

48V - wyłącznik instalacyjny główny

HV 44-12W - akumulator bezobsług.
12V / 44Ah

**Kolorem czerwonym zaznaczono
elementy podlegające likwidacji
lub zmianie**



ELSTA Sp. z o.o.
32-020 Wieliczka
ul. Janińska 32
tel. (012) 2891350
www.elsta.pl

Tytuł projektu: System bezpieczeństwa w ZKKW "GUIDO" w Zabrze
Tom 3. System bezp. w zakr. łącz. ogół. alarm.-rozgł. i dyspozyt.

Tytuł rysunku: Lokalny system łączności i alarmowania typu LSTI-A
Wypożyczenie szaf aparaturowych - elementy podlegające modyfikacji

Sprawdził	Jacek Stankiewicz	Elektryczna	NB.Upr.213/96	06.2008		Nr projektu	ELN-368.2.3/08	Arkusz	1
Projektował	Adam Kowalski	Elektryczna	----	06.2008		Skala:	Nr rysunku	Arkuszy	1
	Irena Bromboszcz	Elektryczna	279/2000	06.2008		-	04		
	Imię Nazwisko	Specjalność	Nr upraw. budow.	Data	Podpis				